

Protokol o vykonaní mimoriadnej revízie elektrického spotrebi a (alej ES)

pod a STN 33 1610

Celkové hodnotenie:

Vyhovujúci

Prevádzkovate - používate spotrebi a:

Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.

Ko ovská 1897/9

91501 Nové Mesto nad Váhom

zastúpený: Ing. Ivan Zenka, konate

I O: 47315075

DI /I DPH: SK2023809425

Spotrebi ID: EII-101/15/RF/P

Názov: predlžova ka P1310C

Inventárne číslo: EII-101/15/RF/P

Výrobné číslo: bez ísla

Kategória: STN 33 1610 - Spotrebi e

Pripojenie: Vidlicou 230V

Druh: Prenosný (do 18 kg)

Trieda ochrany: I *Skupina: E

Umiestnenie: DPZO PK

Eviden ný list ES (protokol) ev. : EII-5/5/2014

Po et výtla kov: 1

Rozde ovník: 1x používate

**Periód a revízie ES: 24 mesiacov

**Periód a kontroly ES: 6 mesiacov

D žka šnúry: 10 m



Použit e prístroje a platnos kalibrácie:

REVEX profi II

Výrobné číslo: 150158

íslo kalibrácie: Z1199B

Platnos do: 17.8.2018

Dalšie prístroje/prípravky:

Vizuálna prehliadka/kontrola:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav

Skúška chodu a vyhodnotenie stavu:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav

Meranie:

Vykonané s výsledkom - vyhovujúci

Odpor PE obvodu

Rpe200mA: 0,242

Izola ný odpor

RisoM-AC: >100,0 M RisoM-AC250: M

Prúd te úci ochranným vodi om

IdirEq: mA inverzná: mA

Rozdielový prúd

IdifEq: mA inverzná: mA

Dotykový prúd (priama metóda)

IdirTouch: mA inverzná: mA

Dotykový prúd (rozdielová metóda)

IdifTouch: mA inverzná: mA

Náhradný unikajúci prúd

IaltEq: mA

Revízia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zis uje ich stav z h adiska bezpeč nosti (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 22 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z., okrem revízie pevne pripojených spotrebi ov, ktorú môže vykona len osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). Kontrola - innos , pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zis uje ich bezpeč ný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 20 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). *Skupina - rozdelenie elektrických spotrebi ov pod a používania do skupín je uvedené v I. 4 STN 33 1610. Zaradenie spotrebi a do skupiny používania zárove ur uje lehoty (**periód u) pre vykonávanie pravidelných kontrol a revízií (Tabu ka 1 STN 33 1610). V prípade zmeny zaradenia spotrebi a do skupiny používania, je NEVYHNUTNÉ zárove v súlade s normou STN 33 1610 upravi aj jeho lehoty (**periód u) vykonávania kontrol a revízií (lehoty nasledovnej kontroly, alebo revízie uvedené v tomto protokole sa v takom prípade stávajú NEPLATNÉ).

Výsledok revízie:

Z H ADISKA BEZPE NOSTI PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM JE SPOTREBI BEZ NEDOSTATKOV A JE SCHOPNÝ BEZPE NEJ PREVÁDZKY

Zistený nedostatok/poznámka: Revízia (mimoriadna) vykonaná po oprave spotrebi e pred jeho uvedením do prevádzky d a 28. 8. 2015.

Revízia bola vykonaná d a: 28. 8. 2015

Termín nasledovnej revízie je najneskôr do: 08/2017

(ak je ur ený len mesiac a rok, uva ŕuje sa ako termín najneskôr posledný de v ur enom mesiaci; termín platí len pre aktuálne zaradenie ES do *skupiny)

Dodávate : Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.



Ev. íslo oprávnenia: 177/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

Ko ovská 1897/9

915 01 Nové Mesto nad Váhom

I O: 47315075 DI /I DPH: SK2023809425

Web: http://www.eii.sk

Revíziu vykonal a ***protokol vystavil technik:

Radoslav Fe o

Eviden né íslo osved enia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhl. . 508/2009 Z. z.): 508/124/818 (§ 22)

Telefón: +421905255633

Email: fedo.radoslav@eii.sk

prvopis protokolu

duplikát protokolu

So stavom spotrebi a bol používate /prevádzkovate oboznámený d a:

Podpis používate a/prevádzkovate a:

Pe iatka dodávate a a podpis technika:

***protokol - je písomným dokladom vydaným pod a I. 7 STN 33 1610 o vykonanej revízii elektrického spotrebi a.
Tla : 7. 8. 2016 19:13:23 (tla ivo protokolu verzia: 1.33RF; program ILLKO Studio, www.illko.cz)