

**Protokol o vykonaní pravidelnej (periodickej) kontroly elektrického spotrebi a ( alej ES) pod a STN 33 1610**

Celkové hodnotenie:  
**Vyhovujúci**

Prevádzkovate - používate spotrebi a:

**Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.**  
**Ko ovská 1897/9**  
**91501 Nové Mesto nad Váhom**  
zastúpený: Ing. Ivan Zenka, konate

I O: **47315075**  
DI /I DPH: **SK2023809425**

**Spotrebi ID: EII-140/16/IZ/N**

Názov: **Backup Plus Desktop 3TB**

Inventárne číslo: **EII-140/16/IZ/N**

Výrobné číslo: **NA7DV988**

Kategória: **STN 33 1610 - Spotrebi e**

Pripojenie: **Vidlicou 230V**

Druh: **Prenosný (do 18 kg)**

Trieda ochrany: **III a II** \*Skupina: **E**

Umiestnenie: **DPZO PK**



Eviden ný list ES (protokol) ev. : **EII-5/77/2014-31/2016/SEPAR**

Po et výtla kov: **1**

Rozde ovník: **1x používate**

\*\*Periód a revízie ES: **24 mesiacov**

\*\*Periód a kontroly ES: **6 mesiacov**

D žka šnúry: **---**

Použit é prístroje a platnos kalibrácie:

Výrobné číslo:

íslo kalibrácie:

Platnos do:

Dalšie prístroje/prípravky: **DT-9130 (skúša ka) NO.150105846**

Vizuálna prehliadka/kontrola:

**Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav**

Skúška chodu a vyhodnotenie stavu:

**Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav**

Meranie:

**Nevykonané**

Odpor PE obvodu

Rpe200mA:

Izola ný odpor

RisoM-AC:

M

RisoM-AC250:

M

Prúd te úci ochranným vodi om

IdirEq:

mA

inverzná:

mA

Rozdielový prúd

IdifEq:

mA

inverzná:

mA

Dotykový prúd (priama metóda)

IdirTouch:

mA

inverzná:

mA

Dotykový prúd (rozdielová metóda)

IdifTouch:

mA

inverzná:

mA

Náhradný unikajúci prúd

IaltEq:

mA

Kontrola - innos , pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zis uje ich bezpe ný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 20 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). Revízia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zis uje ich stav z h adiska bezpe ností (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 22 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z., okrem revízie pevne pripojených spotrebi ov, ktorú môže vykona len osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.).

\*Skupina - rozdelenie elektrických spotrebi ov pod a používania do skupín je uvedené v I. 4 STN 33 1610. Zaradenie spotrebi a do skupiny používania zároveň ur uje lehoty (\*\*periódu) pre vykonávanie pravidelných kontrol a revízií (Tabu ka 1 STN 33 1610). V prípade zmeny zaradenia spotrebi a do skupiny používania, je NEVYHNUTNÉ zároveň v súlade s normou STN 33 1610 upravi aj jeho lehoty (\*\*periódu) vykonávania kontrol a revízií (lehoty nasledovnej kontroly, alebo revízie uvedené v tomto protokole sa v takom prípade stávajú NEPLATNÉ).

**Výsledok kontroly:**

**CELKOVÝ STAV SPOTREBI A PO VYHODNOTENÍ PREHLIADKY A SKÚŠKY CHODU JE VYHOVUJÚCI A SPOTREBI JE SCHOPNÝ BEZPE NEJ PREVÁDZKY**

**Zistený nedostatok/poznámka:** vykonaná prvá KONTROLA ES pri jeho uvedení do prevádzky (nové zariadenie, zakúpené/dodané d a: 25.07.2016); súprava ES pozostáva z astí: 1. externý pevný disk - trieda ochrany III (SELV), 2. napájací zdroj zn. KTC - trieda ochrany II.

Kontrola bola vykonaná d a: **26. 7. 2016**

Termín nasledovnej kontroly je najneskôr do: **6 mesiacov** odo d a jej vykonania.

Dodávate : **Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.**



Ev. číslo oprávnenia: 177/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

**Ko ovská 1897/9**

**915 01 Nové Mesto nad Váhom**

I O: **47315075** DI /I DPH: **SK2023809425**

Web: <http://www.eii.sk>

Kontrolu vykonal a \*\*\*protokol vystavil pracovník:

**Radoslav Fe o**

Eviden né číslo osved enia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike alebo stupe odbornej spôsobilosti (vyhl. . 508/2009 Z. z.):  
**508/124/818 (§ 22)**

Telefón: **+421905255633**

Email: **fedo.radoslav@eii.sk**

prvopis protokolu

duplikát protokolu

So stavom spotrebi a bol používate /prevádzkovate oboznámený d a:

*Podpis používate a/prevádzkovate a:*

*Pe iatka dodávate a a podpis pracovníka:*