

Protokol o vykonaní pravidelnej (periodickej) revízie elektrického spotrebi a (alej ES) pod a STN 33 1610

Celkové hodnotenie:
Vyhovujúci

Prevádzkovate - používate spotrebi a:

Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.
Ko ovská 1897/9
91501 Nové Mesto nad Váhom
zastúpený: Ing. Ivan Zenka, konate

I O: **47315075**
DI /I DPH: **SK2023809425**

Spotrebi ID: EII-014/14/RF/P

Názov: **notebook TOSHIBA T110 - 10 X**



Inventárne číslo: **EII-014/14/RF/P**

Eviden ný list ES (protokol) ev. : **EII-5/2/2014**

Výrobné číslo: **X9063353W**

Po et výtla kov: **1**

Kategória: **STN 33 1610 - Spotrebi e**

Rozde ovník: **1x používate**

Pripojenie: **Vidlicou 230V**

Periód a revízie ES: **24 mesiacov

Druh: **Prenosný (do 18 kg)**

Periód a kontroly ES: **6 mesiacov

Trieda ochrany: **III a I** *Skupina: **E**

D žka šnúry: **2 m**

Umiestnenie: **DPZO PK**

Použit e prístroje a platnos kalibrácie:

Illko REVEX profi II Výrobné číslo: **150158** číslo kalibrácie: **Z1199B** Platnos do: **17.8.2018**

Dalšie prístroje/prípravky:

Vizuálna prehliadka/kontrola:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav

Skúška chodu a vyhodnotenie stavu:

Vykonaná s výsledkom - vyhovujúci/dobrý stav

Meranie:

Vykonané s výsledkom - vyhovujúci

Odpor PE obvodu

Rpe200mA: **0,140**

Izola ný odpor

RisoM-AC: M RisoM-AC250: **>100,0 M**

Prúd te úci ochranným vodi om

IdirEq: **0,052** mA inverzná: **0,054** mA

Rozdielový prúd

IdifEq: **0,057** mA inverzná: **0,054** mA

Dotykový prúd (priama metóda)

IdirTouch: **0,054** mA inverzná: mA

Dotykový prúd (rozdielová metóda)

IdifTouch: mA inverzná: mA

Náhradný unikajúci prúd

IaltEq: **0,086** mA

Revízia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, skúšaním a meraním zis uje ich stav z h adiska bezpeč nosti (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 22 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z., okrem revízie pevne pripojených spotrebi ov, ktorú môže vykona len osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). Kontrola - innos , pri ktorej sa prehliadkou a odskúšaním zis uje ich bezpeč ný stav (chod zariadenia), najmä po mechanickej a elektrickej stránke (môže vykona prevádzkovate om ur ená osoba s odbornou spôsobilos ou pod a § 20 až § 24 vyhl. . 508/2009 Z. z.). *Skupina - rozdelenie elektrických spotrebi ov pod a používania do skupín je uvedené v I. 4 STN 33 1610. Zaradenie spotrebi a do skupiny používania zárove ur uje lehoty (**periódu) pre vykonávanie pravidelných kontrol a revízií (Tabu ka 1 STN 33 1610). V prípade zmeny zaradenia spotrebi a do skupiny používania, je NEVYHNUTNÉ zárove v súlade s normou STN 33 1610 upravi aj jeho lehoty (**periódu) vykonávania kontrol a revízií (lehoty nasledovnej kontroly, alebo revízie uvedené v tomto protokole sa v takom prípade stávajú NEPLATNÉ).

Výsledok revízie:

Z H ADISKA BEZPE NOSTI PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM JE SPOTREBI BEZ NEDOSTATKOV A JE SCHOPNÝ BEZPE NEJ PREVÁDZKY

Zistený nedostatok/poznámka: súprava ES pozostáva z astí: 1. prenosný osobný po íta - trieda ochrany III (SELV), 2. napájací zdroj (nabíja ka) - trieda ochrany I.

Revízia bola vykonaná d a: **7. 3. 2016**

Termín nasledovnej revízie je najneskôr do: **03/2018**

(ak je ur ený len mesiac a rok, uva ŕuje sa ako termín najneskôr posledný de v ur enom mesiaci; termín platí len pre aktuálne zaradenie ES do *skupiny)

Dodávate : **Expertízny inštitút informatiky, s.r.o.**

Revíziu vykonal a ***protokol vystavil technik:



Ev. číslo oprávnenia: 177/1/2014-EZ-S,O(OU,R,M)-E2-A

Ko ovská 1897/9

915 01 Nové Mesto nad Váhom

I O: **47315075** DI /I DPH: **SK2023809425**

Web: <http://www.eii.sk>

Radoslav Fe o

Eviden né číslo osved enia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (vyhl. . 508/2009 Z. z.): **508/124/818 (§ 22)**

Telefón: **+421905255633**

Email: fedo.radoslav@eii.sk

So stavom spotrebi a bol používate /prevádzkovate oboznámený d a:

prvopis protokolu
 duplikát protokolu

Podpis používate a/prevádzkovate a:

Pe iatka dodávate a a podpis technika: